

2016年辽源天楹环保能源有限公司自行监测结果

辽源天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2016年第 二季度	检测日期	2016.4.14		检测单位		吉林省中实检测有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	9	9.2	/	/	/
	二氧化硫	100	45.2	48.2	/	/	/
	氮氧化物	300	160.6	157.2	/	/	/
	氯化氢	60	5.7	5.13	/	/	/
	一氧化碳	100	未检出	未检出	/	/	/
	氟化氢	1	0.042	未检出	/	/	/

辽源天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2016年1月	检测日期	2016年1月24日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞	0.05	0.0039	0.0017	/	/	/
	铬酸雾	0.1	0.0068	0.0072	/	/	/
	铅	1	未检出	0.0173	/	/	/
2016年2月	检测日期	2016年2月23日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞	0.05	0.00077	0.00097	/	/	/
	铬酸雾	0.1	0.054	0.062	/	/	/
	铅	1	未检出	0.0147	/	/	/
2016年4月	检测日期	2016年4月14日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞	0.05	0.00075	0.00098	/	/	/
	铬酸雾	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅	1	未检出	未检出	/	/	/
2016年5月	检测日期	2016年5月3日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞	0.05	0.00345	未检出	/	/	/
	铬酸雾	0.1	未检出	0.028	/	/	/
	铅	1	0.0156	未检出	/	/	/
2016年6月	检测日期	2016年6月7日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞	0.05	0.00065	未检出	/	/	/
	铬酸雾	0.1	0.017	0.033	/	/	/
	铅	1	未检出	未检出	/	/	/
2016年7月	检测日期	2016年7月22日、28日		检测单位	吉林省中实检测有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0006	0.0059	/	/	/
	镉及其化合物	0.1	未检出	未检出	/	/	/
	铅	1	0.009	未检出	/	/	/

辽源天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2016年1月	检测日期	2016. 1. 24	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	含水率（%）	30	8	
	钡	25	0.984	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	0.095	
	总铬	4.5	0.383	
	铜	40	1.891	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.21	
	硒	0.1	0.0157	
	锌	100	9.276	
	汞	0.05	0.035	
	砷	0.3	0.057	
六价铬	1.5	0.012		
2016年2月	检测日期	2016. 02. 23	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	含水率（%）	30	11.4	
	钡	25	0.607	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	0.269	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.185	
	硒	0.1	0.0531	
	锌	100	8.7	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	0.017	
六价铬	1.5	0.056		
2016年4月	检测日期	2016. 04. 14	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	含水率（%）	30	7.3	
	钡	25	0.142	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.15	
	硒	0.1	0.0013	
	锌	100	未检出	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	0.014	
六价铬	1.5	未检出		

2016年5月	检测日期	2016. 05. 03	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L、汞：ug/L）	
	含水率（%）	30	21.4	
	钡	25	0.331	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	未检出	
	硒	0.1	未检出	
	锌	100	0.274	
	汞	0.05	0.683	
	砷	0.3	未检出	
六价铬	1.5	未检出		
2016年6月	检测日期	2016. 06. 07	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	含水率（%）	30	24.2	
	钡	25	0.224	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	未检出	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.026	
	硒	0.1	未检出	
	锌	100	0.927	
	汞	0.05	未检出	
	砷	0.3	未检出	
六价铬	1.5	未检出		
2016年7月	检测日期	2016. 07. 22	检测单位	吉林省中实检测有限公司、 大连华信理化检测中心有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L、汞：ug/L）	
	含水率（%）	30	15.5	
	钡	25	0.741	
	铍	0.02	未检出	
	镉	0.15	未检出	
	总铬	4.5	0.081	
	铜	40	未检出	
	镍	0.5	未检出	
	铅	0.25	0.077	
	硒	0.1	0.0104	
	锌	100	1.944	
	汞	0.05	17.2	
	砷	0.3	未检出	
六价铬	1.5	0.027		

辽源天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2016年1月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			4.1	3.6	/	/	/	
2016年2月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.5	1.1	/	/	/	
2016年4月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			1.5	1.1	/	/	/	
2016年5月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.9	3.2	/	/	/	
2016年6月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.7	3.6	/	/	/	
2016年7月	检测日期		检测单位	大连华信理化检测中心有限公司				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
			2.8	2.6	/	/	/	

辽源天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2016年 上半年	检测日期	2016.4.16	检测单位	中国科学院上海高等研究院分析检测中心				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.0055	0.0095	/	/	/	
0.0051			0.0090	/	/	/		
			0.0056	0.0090	/	/	/	